

«f1»  
«f3»  
«f4»  
«f5» «f6»

**Vår saksreferanse:**  
Arkivsak: 14/103  
Løpenr. 11190/19

**Vår arkivreferanse:**  
M71 &18

**Deres referanse:**

**Vår dato:**  
05.09.2019

## BRANNTILSYN - NOTODDEN BOK- OG BLUESHUS STORGATA 1 - GNR 244 BNR 33

Notodden Brann- og Feiervesen gjennomførte branntilsyn den 03.09.2019 i ovennevnte objekt.

Tilsynsrapport er utarbeidet og følger som vedlegg.

### Tilbakemelding

Som det fremkommer av vedlagte tilsynsrapport er denne å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 18.10.2019, og sendes til Notodden Brann- og Feiervesen.

I samsvar med forvaltningslovens § 16 varsles De om at følgende reaksjonsformer vurderes dersom det ikke er mottatt en bindende fremdriftsplan innen fristens utløp.

Vedtak om pålegg om retting innen en fastsatt frist, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd.

- Vedtak om tvangsmulkt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

Med hilsen  
Notodden brannvesen

Jhonny Brenna  
Leder forebyggende

Anders Laukvik  
branninspektør



**RAPPORT FRA BRANNTILSYN  
i Notodden kommune**

---

Vedlegg:

- Tilsynsrapport

Kopi til:

Terje Malm

**RAPPORT FRA BRANNTILSYN  
i Notodden kommune**

---

**Bok- og Blueshuset**

Notodden Brann- og Feiervesen gjennomførte branntilsyn den 03.09.2019 i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13, 2.ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 18.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Til stede ved tilsynet:

For virksomhet/bruker: Hilde Hem  
For eier: Geir-Olav Grini  
Sindre Fiskerstrand  
For brannvesenet: Anders Laukvik

**Innledning**

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

**Omfang**

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

**Oppfølging etter siste gangs tilsyn**

Forrige branntilsyn ble avholdt: 23.05.2017.

De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er ikke fulgt opp, utbedret eller lukket. Dette gjelder:

Avvik 2 – kulepunkt c og e

**RAPPORT FRA BRANNTILSYN  
i Notodden kommune**

---

**Definisjoner:**

AVVIK:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

ANMERKNING:

Forhold som tilsynsmyndighetene mener det er riktig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

KOMMENTARER:

Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved objektet.

**Avvik**

Følgende avvik ble konstatert under tilsynet:

***Avvik 1***

Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 5 og internkontrollforskriften § 5, pkt 7

Kommentarer:

Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.

- a) Det er i de sakkyndige årskontrollrapportene for brannalarmanlegget, sprinkelanlegget og ledelyssystemet avdekt feil. Dette er også å anses som avvik fra Branntilsynet og skal lukkes.

***Avvik 2***

Brannsikker bruk av byggverk

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 11 og internkontrollforskriften § 5, pkt 6

Kommentarer:

Den som har rett til å bruke et byggverk skal:

- Sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.
  - a) På kjøkkenet til caféen, så sto ikke lenger frityrgryten under sitt fastmonterte sløkkemiddel. Dette må rettes på snarest.

**RAPPORT FRA BRANNTILSYN  
i Notodden kommune**

---

**Avvik 3**

Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 12 og internkontrollforskriften § 5, pkt 2

Kommentarer:

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. Virksomheten skal iverksette:

- Rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann.
  - a) Virksomheten kunne ikke dokumentere utført opplæring av ansatte

**Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

Det ble ikke gitt noen anmerkninger under tilsynet.

**Andre forhold**

Daglig leder har et godt forhold til det brannforebyggende arbeidet, men trenger å dokumentere det litt bedre.

**Oppsummering/avsluttende møte**

Ved oppsummeringsmøtet ble de registrerte avvik og anmerkninger gjennomgått.

Det var enighet om at eier/virksomhet/bruker finner løsninger for å rette opp de avvik og anmerkninger som er angitt i rapporten.

**Tilbakemelding**

Tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingssåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 16, og part i saken gis med dette rett til å uttale seg før endelig vedtak/pålegg fattes. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33, 1.ledd ber vi videre om en skriftlig tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet. Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplanen, er en måned fra dags dato, dvs. innen 18.10.19, og sendes til Notodden Brann- og Feiervesen.

Med hilsen

Anders Laukvik

Branninspektør